



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CL0400

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Vertreiber
distributor

Hansgrohe SE
Auestraße 5 - 9, D-77761 Schiltach

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

Axor Urquiola

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: DE25590C 001 vom 24.07.2025 (LGW)
Baumusterprüfung: 7310237-01 vom 04.03.2010 (LGW)

Prüfgrundlagen
test basis

DVGW W 574 (01.04.2007)
DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

04.03.2027 / 25-0952-WNV

70028-04-A-DE

22.10.2025 Le A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvlgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
11 025 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 114 mm, Auslaufhöhe: 105 mm
11 021 xxx; 11 020 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 139 mm, Auslaufhöhe: 132 mm
11 035 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 198 mm, Auslaufhöhe: 280 mm
11 220 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 104 mm, Auslaufhöhe: 135 mm
11 620 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 27 mm
11 420 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Schlauchanschlusstiefe: 27 mm; Auslauftiefe: 198 mm
11 026 xxx	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtisch-Wandarmatur in Verbindung mit Grundkörper 10902180 Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.

