

**CERT**

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506CN0310Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	HANSARONDA
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE22LEMW 001 vom 01.03.2022 (LGW) Baumusterprüfung: 201209/19 vom 19.08.2019 (SKZ) Baumusterprüfung: 124857/17 vom 25.01.2018 (SKZ) Baumusterprüfung: 7311360-11 vom 19.01.2011 (SKZ) Hygiene: Z-337356-20-Hy220 vom 17.12.2020 (WHY)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021) DIN EN 817 (01.09.2008) UBA BWGL-Metalle (14.05.2020) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	12.10.2027 / 22-0576-WNV

23.11.2022 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification bodyDeutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05DVGW CERT GmbH
ZertifizierungsstelleJosef-Wirmer-Str. 1-3
53123 BonnTel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
0308, 0309	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 100 mm; Auslaufhöhe: 94 mm; mit bzw. ohne Ablaufgarnitur
0303	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 148 mm; Auslaufhöhe: 262 mm
0306	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 103 mm; Auslaufhöhe: 82 mm
0367	Armaturengruppe: I Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 58 mm
0374	Armaturengruppe: I Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 163 mm; Tiefe Schlauchanschluss: 125 mm
0314	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 159 mm
5539	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur für Vorfenstermontage Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 170 mm
0334	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit Ausziehauslauf Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 165 mm
0338	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur mit Ausziehbrause Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 200 mm; Auslaufhöhe: 165 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 8	NEOPERL GmbH
DW-0304BR0502	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	One4All/One4All DN6	Neoperl Ibérica S.A.
DW-0304BO7088	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SP® DN 10	NEOPERL GmbH

DVGW