



DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BP0361
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Vertreiber <i>distributor</i>	HANSA Armaturen GmbH Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart
Produktart <i>product category</i>	Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Eingriff-Sanitärarmatur
Modell <i>model</i>	HANSAPOLO
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: DE251BJ2 001 vom 31.01.2025 (LGW) Baumusterprüfung: 124447/17 vom 09.06.2017 (SKZ) Ergänzungsprüfung: 57216416-01 vom 21.03.2017 (SKZ)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 574 (01.04.2007) DIN EN 817 (01.03.2025)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no. 21.06.2030 / 25-0370-WNV

70028-04-A-DE

06.05.2025 Swd A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

id. D. T.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvwg-cert.com
www.dvbw-cert.com



Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
5152; 5150	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 110 mm; Auslaufhöhe: 90 mm
5140; 5141; 5142	Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 90 mm; Auslaufhöhe: 54 mm; 5140 mit Ablaufgarnitur; 5141 mit versenkbarer Kette; 5142 ohne Zugstangenbohrung
5154; 5155	Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 152 mm; Auslaufhöhe: 190 mm; 5154 ohne Ablaufgarnitur; 5155 mit Ablaufgarnitur
5148	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 203 mm; Auslaufhöhe: 120 mm
5156	Armaturengruppe: Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 203 mm; Auslaufhöhe: 235 mm
5143	Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 106 mm; Auslaufhöhe: 60 mm
5144	Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 158 mm, Tiefe Schlauchanschluss: 108 mm; eigensicher gegen Rückfließen
5145 0163	Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 60 mm; eigensicher gegen Rückfließen
5145 0193	Bauform: Brausearmatur Druckstufe: PN 10	Tiefe Schlauchanschluss: 80 mm; eigensicher gegen Rückfließen; Außengehäuse aus ABS

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6312AS2272	Einsteckrückflussverhinderer	DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15	NEOPERL GmbH
DW-0304BO0460	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 6	NEOPERL GmbH

Verwendungshinweise / Bemerkungen hints of utilization / remarks

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.



DVGW
CERT