# DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DVGW type examination certificate*

**DW-6506DL0556**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| **Produktart**<br>***product category*** | Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Eingriff-Sanitärarmatur |
| **Modell**<br>***model*** | HANSACLINICA |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: P000359563 vom 26.02.2024 (KIW)<br>Baumusterprüfung: 190800059-TR-Rev1 vom 09.06.2020 (KIW)<br>Baumusterprüfung: 190800059/003-TR-Rev0 vom 13.07.2020 (KIW) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW W 574 (01.04.2007)<br>DIN EN 817 (01.09.2008) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 13.07.2030 / 25-0419-WNV |

70028-04-A-DE

23.06.2025 Le A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 9188-888
info@dvgw-cert.com
www.dvgw-cert.com

| Typ<br>*type* | Technische Daten<br>*technical data* | Bemerkungen<br>*remarks* |
|---|---|---|
| 4501 2183; 4501 2185;<br>4501 2186; 4502 2183;<br>4502 2185; 4502 2186 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 114 mm;<br>Auslaufhöhe: 95 mm |
| 4522 2185; 4523 2185 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 150 mm;<br>Auslaufhöhe: 93 mm |
| 0151 6283; 0151 6286 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtisch-Wand-Armatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 150 mm |
| 0152 6283; 0152 6286 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtisch-Wand-Armatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 177 mm |
| 0153 6283; 0153 6286 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtisch-Wand-Armatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 277 mm |
| 0154 6283; 0154 6286 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtisch-Wand-Armatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 377 mm |

**Verwendungshinweise / Bemerkungen**
***hints of utilization / remarks***

Die trinkwasserhygienische Eignung ist mit „Konformitätsbestätigung Hygiene“ gem. der aktuell gültigen Rechtsgrundlage nachgewiesen.