



CERT

DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DIN-DVGW type examination certificate

NW-6506BU0493

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich
field of application

Produkte der Wasserversorgung
products of water supply

Zertifikatinhaber
owner of certificate

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart

Vertreiber
distributor

HANSA Armaturen GmbH
Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart

Produktart
product category

Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506)

Produktbezeichnung
product description

Eingriff-Sanitärarmatur

Modell
model

HANSAMIX

Prüfberichte
test reports

Kontrollprüfung Labor: DE24E4OY 001 vom 04.03.2024 (LGW)
Ergänzungsprüfung: 60269183-001 vom 11.07.2019 (LGW)
Ergänzungsprüfung: 57214415-01 vom 13.11.2014 (LGW)
Baumusterprüfung: 535187-01 vom 05.04.2005 (LGW)
Hygiene: Z-340800-21-Hy112 vom 26.02.2021 (WHY)

Prüfgrundlagen
test basis

DIN EN 817 (01.09.2008)
DVGW W 574 (01.04.2007)
UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (10.06.2024)
UBA ELASTOM (16.03.2016)
UBA KTW-BWGL (07.03.2022)
DVGW W 270 (01.11.2007)

Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

25.03.2029 / 24-0253-WNV

11.09.2024 GI A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

G. Schmidt



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-00

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
0106	Armaturengruppe: I Bauform: Bidetarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 113 mm; Auslaufhöhe: 68 mm
0108; 0109; 0104	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	mit Ablaufgarnitur (0109); mit Zugkette (0104); Auslauftiefe: 141 mm; Auslaufhöhe: 81 mm
0110; 0116	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	mit Ablaufgarnitur (0110); Auslauftiefe: 127 mm; Auslaufhöhe: 66 mm
0118; 0119	Armaturengruppe: I Bauform: Waschtischarmatur mit Schwenkauslauf Druckstufe: PN 10	mit Ablaufgarnitur (0119); Auslauftiefe: 157 mm; Auslaufhöhe: 87 mm
0169; 0194; 0196	Armaturengruppe: I Bauform: Wand-Waschtischarmatur Druckstufe: PN 10	Länge Schwenkauslauf 96 mm (0196); Länge Schwenkauslauf 170 mm (0194) Länge Schwenkauslauf 236 mm (0169)
0114	Armaturengruppe: I Bauform: Spültischarmatur Druckstufe: PN 10	Auslauftiefe: 203 mm; Auslaufhöhe: 147 mm

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**certified components**

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
DW-0304CT0274	Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I	SOFTPEX® (PA) DN 6 / DN NEOPERL GmbH 8/SOFTPEX® DN 8	


 DVGW