# DIN-DVGW-Baumusterprüfzertifikat

## *DIN-DVGW type examination certificate*

**NW-6506CN0315**
Registriernummer
*registration number*

| | |
|---|---|
| **Anwendungsbereich**<br>***field of application*** | Produkte der Wasserversorgung<br>*products of water supply* |
| **Zertifikatinhaber**<br>***owner of certificate*** | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| **Vertreiber**<br>***distributor*** | HANSA Armaturen GmbH<br>Sigmaringer Straße 107, D-70567 Stuttgart |
| **Produktart**<br>***product category*** | Sanitärarmaturen: Eingriff-Sanitärarmatur (6506) |
| **Produktbezeichnung**<br>***product description*** | Eingriff-Sanitärarmatur |
| **Modell**<br>***model*** | HANSALIGNA |
| **Prüfberichte**<br>***test reports*** | Kontrollprüfung Labor: DE225O5V 001 vom 01.03.2022 (LGW)<br>Baumusterprüfung: 7311360-12 vom 26.09.2012 (LGW)<br>UBA-Leitlinie/BWGL: K-311804-19-Ä-Ko vom 16.04.2019 (WHY)<br>Mikrobiologische Prüfung: MO 111/19 vom 07.06.2019 (TZW)<br>Hygiene: Z-337356-20-Hy220 vom 17.12.2020 (WHY) |
| **Prüfgrundlagen**<br>***test basis*** | DVGW CERT ZP 6500 (04.10.2021)<br>DIN EN 817 (01.09.2008)<br>UBA BWGL-Metalle (14.05.2020)<br>UBA ELASTOM (16.03.2016)<br>UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020)<br>DVGW W 270 (01.11.2007) |
| **Ablaufdatum / AZ**<br>***date of expiry / file no.*** | 26.09.2027 / 22-0576-WNV |

70028-04-A-DE

22.11.2022 GI A-1/2
Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
*date, issued by, sheet, head of certification body*

DAkkS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle
Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn
Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993
www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

| **Typ**<br>*type* | **Technische Daten**<br>*technical data* | **Bemerkungen**<br>*remarks* |
|---|---|---|
| 0607 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 94 mm;<br>Auslaufhöhe: 137 mm |
| 0609; 0608 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 108 mm;<br>Auslaufhöhe: 160 mm;<br>mit bzw. ohne Ablaufgarnitur |
| 0603 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Waschtischarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 150 mm;<br>Auslaufhöhe: 329 mm |
| 0606 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Bidetarmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 100 mm;<br>Auslaufhöhe: 137 mm |
| 0667 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Tiefe Schlauchanschluss: 129 mm |
| 0674 | Armaturengruppe: I<br>Bauform: Wannenfüll- und Brausearmatur<br>Druckstufe: PN 10 | Auslauftiefe: 152<br>Tiefe Schlauchanschluss: 120 mm |

**zertifizierte Bauteile / Werkstoffe**
***certified components***

| **Registr.-Nr.**<br>*registration no.* | **Bauteil (Produktart)**<br>*component* | **Modell/Typ**<br>*model/type* | **Hersteller**<br>*manufacturer* |
|---|---|---|---|
| NW-6312AS2272 | Einsteckrückflussverhinderer | DW.../DW14, DW14-pr, DW14-AF-pr, DW15 | NEOPERL GmbH |
| DW-0304BO0460 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I | SOFTPEX® (SST) DN 6 / DN 8/SOFTPEX® DN 8 | NEOPERL GmbH |
| DW-0304BR0462 | Druckfeste flexible Schlauchleitung Gruppe I | One4All/One4All DN8 | Neoperl Ibérica S.A. |